

ינואר, 2023

לכבוד: לכל מאן דבעי

הנדון: אישור ספיקה לברזים מסדרת רובי

הננו, מדגל פתרונות מתקדמים בע"מ, מאשרים בזאת שברזים מסדרת רובי מיוצרים לפי דרישתנו ומתאימים לתקן הישראלי ת"י 1347 ות"י 5452.

בכל הברזים מותקן מעדן / חסכם וספיקת הברזים עומדת בדרישות התקן הירוק בלחץ של 3

- ברז מטבח - עד 7.0 ל/דקה
- ברז רחצה - עד 6.0 ל/דקה
- ברז קיר למילוי אמבטיה - מזלף יד עד 9.6 ל/דקה

בדגם 49802 ו-49806 מותקן מעדן זרימה של חברת NEOPERL מדגם 44.3261.010




תעודת בדיקה מספר 7312204001
ביתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג (1953)

דף 4 מתוך 4

אופיין הוויסות - ספיקה בתלות הלחץ
ווסת ספיקה - 5.7 ליטר/דקה: $5.7 \pm 20\% \Rightarrow (4.5-6.8) \text{ L/Min}$

לחץ (בר)												
7.5	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5
0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5
ספיקה (ליטר/דקה) בעליית הלחץ												
5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.1	4.9	4.8	4.9	4.7	4.1
2.3	3.5	4.1	4.7	4.9	4.8	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3

תחילת הוויסות בתחום לחצים 1.5-2.0 בר / נדרש: תחילתו בלחץ לא גבוה מ-3 בר.



בכבוד רב,

מרינה שמיס

מנהלת אבטחת איכות

marina.shamis@plasson.co.il

