

תעודת בדיקה מספר 7312204915

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג (1953)

פרטי ההזמנה:

שם המזמין : פלסאון ישראל שיווק והפצה בע"מ.

מענו : קיבוץ מעגן מיכאל

תאריך ההזמנה : 09.05.2023

תיאור המוצר:

ווסת ספיקה 5.7 L/MIN גוון תכלת בעל הברגה חיצונית

דגם : Huayi 44818

יצרן : NEOPERL

ארץ ייצור : שוויץ

פרטי הנטילה:

המדגם ניטל בתאריך : 01/05/2023 הנוטל : בא כח המזמין

כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקה חלקית שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישת סעיף 4.2.1-בדיקת אופיין הוויסות של התקן הישראלי ת"י 1483 – וסתי ספיקה, מיולי 2003.

מסמך זה אינו
היתר תו תקןתוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדקמסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות הבדיקה:

המוצר מתאים לדרישת הסעיף לפיו נבדק.

פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

09/05/2023

תאריך הפקת התעודה

חתימה:

תפקיד : בודק בכיר

שם הבודק : אלון יצחקי

תעודת בדיקה מספר 7312204915

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג (1953)

דף 2 מתוך 3

תאור מורחב של המוצר:

חסכים	
הרכב כללי של המוצר / רכיבים עיקריים	
 	תמונות

תעודת בדיקה מספר 7312204915

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג (1953)

דף 3 מתוך 4

פירוט ממצאי הבדיקה:

מספר סעיף	תאור הסעיף	הערה	מסקנה
4.2.1	אופיין בויסות	נבדק בחסכם אחד, לפני התחלת הבדיקה הוטבל האביזר במים בטמפרטורה האופפת למשך 2 שעות, אחר כך הוזרמו מים המשך כ-5 דקות בלחץ של כ-3 בר. משך העלאת/הורדת הלחץ-בתחום (15÷20) שניות. זמן קביעת הספיקה- 60 שניות מהתייצבות הלחץ. טמפרטורת המים במהלך הבדיקות $20 \pm 22^{\circ}\text{C}$. תחום סטיית הספיקה המדודה מהספיקה הנומינלית קטנה מ-20%. הספיקה בתלות הלחץ : ערכים ואופיין- ראה בהמשך בדפים מס' 3, 4 ו-5.	מתאים

תעודת בדיקה מספר 7312204915

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג (1953)

דף 4 מתוך 4

אופיין הוויסות – ספיקה בתלות הלחץ

ווסת ספיקה- 5.7 ליטר/דקה : $(4.5 \div 6.8)L/Min \Rightarrow 5.7 \pm 20\%$

לחץ (בר)														
7.5	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0	0.5
ספיקה (ליטר/דקה) בעליית הלחץ														
6.3	6.2	6.2	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.0	5.7	5.2	4.5	2.5	2.4

תחילת הוויסות בתחום לחצים $1.0 \div 1.5$ בר / נדרש : תחילתו בלחץ לא גבוה מ-3 בר,

