

הנדון: אישור ספיקה לברזים מסדרת כחול


הננו, מדגל פתרונות מתקדמים בע"מ, מאשרים בזאת שברזים מסדרת כחול מיוצרים לפי דרישתנו ומתאימים לתקן הישראלי ת"י 1347 ות"י 5452.

בכל הברזים מותקן מעדן / חסכם וספיקת הברזים עומדת בדרישות התקן הירוק בלחץ של 3 בר


- ברזי רחצה - עד 5.0 ל/דקה
- ברזי מטבח - עד 7 ל/דקה
- אביזרי אמבטיה - עד 9.6 ל/דקה

בכל דגמי הרחצה והמטבח של סדרת כחול מותקן מגביל ספיקה של חברת NEOPRL מסוג 40.2061.033 המספק ספיקה ממוצעת של 6.0 ל/דקה בלחץ של 30 בר

		'58864610000' 'PCW - 1_2 1.75 GPM'										Data Sheet
Batch	252728											
Date	05.10.2021											
		psi										
	Sample	4.90	9.90	15.00	20.00	30.00	45.00	60.00	80.00	100.00		deg C
GPM	Sample 1	1.06	1.43	1.63	1.72	1.76	1.66	1.69	1.70	1.68		38.08
	Sample 2	0.94	1.24	1.39	1.48	1.56	1.55	1.60	1.67	1.68		38.23
	Sample 3	0.98	1.28	1.44	1.54	1.64	1.59	1.64	1.69	1.69		38.28
	Sample 4	1.06	1.39	1.59	1.67	1.67	1.61	1.66	1.69	1.68		38.30
	Sample 5	1.07	1.43	1.63	1.73	1.81	1.71	1.72	1.73	1.72		38.36
	Sample 6	0.96	1.25	1.41	1.50	1.57	1.53	1.60	1.65	1.66		38.03
	Sample 7	0.98	1.27	1.43	1.50	1.55	1.57	1.60	1.64	1.64		38.13
	Sample 8	1.03	1.35	1.52	1.57	1.60	1.59	1.64	1.66	1.65		38.19
	Sample 9	1.06	1.42	1.62	1.72	1.77	1.69	1.70	1.72	1.70		38.17
	Sample 10	0.94	1.22	1.38	1.45	1.51	1.52	1.58	1.63	1.64		38.21
	Mean	1.01	1.33	1.5	1.59	1.64	1.6	1.64	1.68	1.67		



במזלפי יד של סוללות אמבטיה מותקן מגביל זרימה של NEOPERL מדגם 31.2019.1 המפסק
8.7 ל/דקה בלחץ של 3 בר



בכבוד רב,

מרינה שמיס

מנהלת אבטחת איכות

marina.shamis@plasson.co.il